

EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Déclaration de Conformité UE

pi safety components GmbH & Co. KG ▪ Mühlenweg 2 ▪ 96358 Teuschnitz / Haßlach ▪ Germany

erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

SW.Ex
IR.Ex

den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien durch Anwendung harmonisierter Normen entspricht:
conforms with the provisions of the following European Directives by applying the harmonised standards:
est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes par l'application des normes harmonisées :

Richtlinien/Directives/Directives	Normen/Standards/Normes	Ex-Normen/Ex-Standards/Normes Ex
2014/35/EU (LVD)	EN 61010-1:2010+A1:2019	EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 *GA22.02.01
2014/30/EU (EMC)	EN 60529:1991+A1:2000 + A2:2013	EN 60079-7:2015 *GA18.02.01
2014/34/EU (ATEX)	EN 61326-1:2013	EN 60079-11:2012
2012/19/EU (WEEE)	EN 61326-2-3:2013	EN 60079-18:2015
2011/65/EU (RoHS)		EN 60079-26:2015 *GA17.02.01
		EN 60079-31:2014

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr:
EC-Type Examination Certificate No:
Numéro de l'attestation d'examen CE de type:

Schaltrelais

EPS 15 ATEX 1 107 X
II 2(1)G Ex eb mb ib [ia Ga] IIC T4 (Gb)
II 2(1)D Ex tb [iaD] IIIC 130 °C (Db)

Sensor

II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4 (Ga/Gb)
II 1/2D Ex ia IIIC 130 °C (Da/Db)

Benannte Stelle Qualitätssicherung
Notified Body Quality assurance
Organisme Notifié Système d'assurance qualité

Bureau Veritas / 2004

Nürnberg, 21. Jun. 2022



Rolf Petz
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur

* Lückenanalysen zu den aktuellen harmonisierten Normen wurden mit den auf der EU-Baumusterprüfbescheinigung (siehe oben) aufgeführten
ersetzten Normen verglichen und es gelten keine Änderungen des «Standes der Technik» für die Geräte.
* gap analysis to the current harmonized standards have been compared to the superseded standards listed on the EU-Type-Examination
Certificate (listed above) and no changes in the «state of the art» apply to the equipment.
* analyse des écarts aux normes harmonisées actuelles ont été comparées aux normes remplacées indiquées sur le certificat d'examen UE de type
(énumérées ci-dessus) et aucun changement dans «l'état de la technique» ne s'applique à l'équipement.